

ANEXO 7.3	UNIDAD DE VERIFICACION Manual de Procedimientos	Formato	
F-POP-UV-04/3		DICTAMEN	
REVISION	Título: INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P.DISEÑO Y CONSTRUCCION	Página	1 de 1
01		Fecha	15/09/2016

Tenango del Valle, Estado de México. a 21 de Septiembre de 2017.

C. Luz María Camacho Gómez  
Representante Legal de la  
"Estancia Infantil Tenango del Valle, S.C."  
Calle Allende Oriente No.129; C.P.52300  
Tamango del Valle, Estado de México

### Dictamen No. 703/ 2017

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 68, fracción I, II, III y IV, Artículos 84,85, 86, 87 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de Diciembre de 2015 y Norma Oficial Mexicana NOM- 004-SEDG- 2004 "Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción", publicado el 02 de Diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, ante Usted:

### **-MANIFIESTO-**

Que se verificaron las condiciones de seguridad de las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. para determinar si el **Sismo del 19 de Septiembre de 2017 causó daños a la instalación de GAS L.P.; clase B** que consiste en **01 tanque de Gas L.P. estacionario** con una capacidad de **287** litros de agua, marca **TATSA**, serie **H-20184**, año de fabricación de **06/11**; NOM: **012/3-SEDG-2003**, propiedad de **ESTANCIA INFANTIL TENANGO DEL VALLE S.C.**, RFC:**EIT- 011019-PEO** Giro de **Guardería**, Ubicada en **Calle Allende Oriente No.129 Col. Centro C.P.52300 Tenango del Valle, Estado de México**; construida de acuerdo con la memoria técnico descriptiva y planos Isométricos. **SE UTILIZO SOLUCION JABONOSA EN LAS INSTALACIONES DE GAS L.P. Y NO SE DETECTARON Fugas de Gas L.P.**

Así mismo le informo a usted, que cualquier modificación que se haga a la instalación debe documentarse de acuerdo con la Unidad de Verificación acreditada y aprobada en materia de gas L.P. y elaborados por técnicos competentes y autorizados, en consecuencia:

### **- DICTAMINO -**

Que las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P., propiedad de **ESTANCIA INFANTIL TENANGO DEL VALLE S.C.** , Ubicada en **Calle Allende Oriente No.129 Col. Centro C.P.52300 Tenango del Valle, Estado de México**; cumple con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SEDG- 2004** " Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción" (El Dictamen tiene vigencia de un año)

Atentamente:

Ing. Fructuoso Estrada Hernández  
Unidad de Verificación en materia de Gas L.P.  
Cédula profesional No. 325096  
Acreditación y Aprobación No. UVSELP-065-C

