

Ismael Díaz Vanegas

UNIDAD DE VERIFICACION EN GAS L.P.  
MARTHA No. 87 MÉXICO 07840, D.F.  
TEL: 5) 517-53-80  
/FAX (5) 759-34-27  
E-MAIL: vanegasa@prodigy.net.mx  
HOJA 1 de 1  
FT-08

DICTAMEN No: JCP-041-17

DICTAMEN

MÉXICO, D.F. A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

EN BASE A LA VERIFICACIÓN REALIZADA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. PROPIEDAD DE:

Nombre: CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INFANTILVILLA MATERNA, S.C.

Domicilio: CAPULIN NO. 5  
Colonia: AMPLIACION LOMA LINDA C.P.53619  
Municipio: NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO. DE MÉXICO

Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 1° DE JULIO DE 1992 Y A SUS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE DICIEMBRE DE 1996 Y LA DEL 20 DE MAYO DE 1997 Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 3° FRACCIÓN IV-A, XVII, 68, 70, 70-C, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 97, 98 Y 99, ASÍ COMO DEL REGLAMENTO DE GAS LICUADO DEL PETRÓLEO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE DICIEMBRE DE 2007 CONFORME A SUS ARTÍCULOS 85 IV, 87, 89 Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, EN MI CARÁCTER DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN, CON ACREDITACIÓN VIGENTE OTORGADA POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) NO: UVSELP-042 Y LA APROBACIÓN UVSELP-042-C DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA OTORGADA EN EL OFICIO NUM: 513.-DNO/629/10 DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2010 Y HABIÉNDOSE APLICADO EL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE:

D I C T A M I N O

INSTALACION CLASE:

C

QUE LA INSTALACIÓN Y EL DIAGRAMA ISOMÉTRICO DE SEPTIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SEDEG-2004 "INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P., DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN", PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2004, TOMADA COMO REFERENCIA PARA CALIFICAR LA INSTALACIÓN DE APROVECHAMIENTO PARA GAS L.P., DESCRITA EN EL PLANO ISOMÉTRICO NO. ISO-IGLP-C-01, MOTIVO DE ESTE DICTAMEN, LA CUAL SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE OPERAR CON SEGURIDAD, SEGÚN DOCUMENTACIÓN CITADA.

ESPECIFICACIONES DEL RECIPIENTE:

MARCA	FECHA DE FAB.	CAPACIDAD	No. DE SERIE	NORMA	UBICACION
TATSA	feb-05	295	H6807	NOM-012/3-SEDEG-2003	AZOTEA (MISMA DIRECCION)

APARATOS DE CONSUMO:

CANTIDAD	TIPO	MARCA	MODELO	CONSUMO M3/h c/u
VER DETALLE EN DIAGRAMA ISOMETRICO				

ASÍ MISMO SE HA INFORMADO AL PROPIETARIO DE LA INSTALACIÓN DE APROVECHAMIENTO PARA GAS L.P., QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN A ÉSTA Ó AL ISOMÉTRICO QUE CONTEMPLA ESTE DICTAMEN, ES SU RESPONSABILIDAD, EN CASO DE NO SER NOTIFICADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GAS L.P. DE SENER O A LA EMPRESA QUE REALIZO EL PROYECTO PARA SU VERIFICACIÓN

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN

ISMAEL DÍAZ VANEGAS  
UVSELP-042-C

UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE GAS L.P.

FORMATO VIGENTE A PARTIR DE

EDICIÓN

REVISIÓN

ISMAEL DÍAZ VANEGAS

14-Ene-15

2

0

Vigencia del dictamen: un año a partir de la fecha de expedición y siempre y cuando no se realicen modificaciones.