

ANEXO 7.3	UNIDAD DE VERIFICACION Manual de Procedimientos	Formato	
F-POP-UV-04/3		DICTAMEN	
REVISION	Título: INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P.DISEÑO Y CONSTRUCCION	Página	1 de 1
01		Fecha	15/ 09/2016

Toluca Estado de México. a 20 de Septiembre de 2017.

C. Mario Guadalupe Alva García
Representante Legal del
"INSTITUTO EDUCATIVO
LA CASITA DEL SABER, S.C." IMSS No.U-837
Calle España No.8
Col Las Verdolagas C.P. 50100
Toluca, Estado de México

Dictamen No.698 / 2017

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 68, fracción I, II, III y IV y Artículo 84,85, 86 y 87 de La Ley Federal de Metrología y Normalización, publicado el 18 de Diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación y Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDG-2004 "Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción", publicado el 02 de Diciembre de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, ante Usted:

-MANIFIESTO-


Que se verificaron las condiciones de seguridad de las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. para determinar si el temblor sucedido el 19 de Septiembre de 2017 causo daño a la instalación de GAS L.P., , **clase B** que consiste en **01 Recipiente de Gas L.P. estacionario** con una capacidad de **300** litros de agua, marca **CYTSA**, serie **991**, año de fabricación de **08/08**; propiedad de **INSTITUTO EDUCATIVO LA CASITA DEL SABER, S.C No.U-837** , Giro de **Educación maternal y preescolar con Guardería al servicio de los hijos de los trabajadores del IMSS**, RFC: **IEC-961025-N47**, Ubicada en **Calle España No.8 Col. Las Verdolagas, San Mateo Oxtotitlán C.P. 50100 Toluca, Estado de México**; construida de acuerdo con la memoria técnico descriptiva y planos Isométricos. **NO SE DETECTARON FUGAS DE GAS EN LA INSTALACION REFERIDA.**

Así mismo le informo a usted, qué cualquier modificación que se haga a la instalación debe documentarse de acuerdo con la Unidad de Verificación acreditada y aprobada en materia de gas L.P, y elaborados por técnicos competentes y autorizados, en consecuencia:

- DICTAMINO -

Que las Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P., del **"INSTITUTO EDUCATIVO LA CASITA DEL SABER, S.C."No.U-837**, propietario de la **Guardería**, Ubicada en **Calle España No.8 Col. Las Verdolagas San Mateo Oxtotitlán C.P. 50100 Toluca, Estado de México**; cumple con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables y Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SEDG-2004 "Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción"** (vigencia del Dictamen de un año)

Atentamente:



Ing. Fructuoso Estrada Hernández
Unidad de Verificación en materia de Gas L.P.
Cedula profesional No. 325096

Acreditación y Aprobación No. UVSELP-065-C

