

Ismael Díaz Vanegas

UNIDAD DE VERIFICACIÓN EN GAS L.P.

MARTHA No. 87 MÉXICO 07840, D.F.

TEL: 5) 517-53-80

/FAX (5) 759-34-27

E-MAIL: vanegasa@prodigy.net.mx

HOJA 1 de 1

FT-08

U-0857

DICTAMEN No: IDA-038-17

DICTAMEN

MÉXICO, D.F. A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

EN BASE A LA VERIFICACIÓN REALIZADA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P. PROPIEDAD DE:

Nombre:

CLUB INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS, S.C  
GUARDERIA INFANTIL U-857

Domicilio:

JUAN ANGULO NO. 29

Colonia:

MEXICO NUEVO, C.P. 52966

Municipio:

ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 1° DE JULIO DE 1992 Y A SUS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE DICIEMBRE DE 1996 Y LA DEL 20 DE MAYO DE 1997 Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 3° FRACCIÓN IV-A, XVII, 68, 70, 70-C, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 97, 98 Y 99, ASÍ COMO DEL REGLAMENTO DE GAS LICUADO DEL PETRÓLEO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE DICIEMBRE DE 2007 CONFORME A SUS ARTÍCULOS 85 IV, 87, 89 Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, EN MI CARÁCTER DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN, CON ACREDITACIÓN VIGENTE OTORGADA POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) NO: UVSELP-042 Y LA APROBACIÓN UVSELP-042-C DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA OTORGADA EN EL OFICIO NUM: 513-DND/629/10 DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2010 Y HABIÉNDOSE APLICADO EL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE:

D I C T A M I N O

INSTALACION CLASE:

C

QUE LA INSTALACIÓN Y EL DIAGRAMA ISOMÉTRICO DE SEPTIEMBRE DE 2017, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-SEDE-2004 "INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE GAS L.P., DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN", PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2004, TOMADA COMO REFERENCIA PARA CALIFICAR LA INSTALACIÓN DE APROVECHAMIENTO PARA GAS L.P., DESCRITA EN EL PLANO ISOMÉTRICO, MOTIVO DE ESTE DICTAMEN, LA CUAL SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE OPERAR CON SEGURIDAD, SEGÚN DOCUMENTACIÓN CITADA.

ESPECIFICACIONES DEL RECIPIENTE:

MARCA	FECHA DE FAB.	CAPACIDAD LTS.	No. DE SERIE	UBICACION
TATSA	07-2003	300	H-39703	AZOTEA

APARATOS DE CONSUMO:

CANTIDAD	TIPO	MARCA	MODELO	CONSUMO M3/h c/u
VER DETALLE EN DIAGRAMA ISOMETRICO				

ASÍ MISMO SE HA INFORMADO AL PROPIETARIO DE LA INSTALACIÓN DE APROVECHAMIENTO PARA GAS L.P., QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN A ÉSTA Ó AL ISOMÉTRICO QUE CONTEMPLA ESTE DICTAMEN, ES SU RESPONSABILIDAD, EN CASO DE NO SER NOTIFICADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GAS L.P. DE SENER O A LA EMPRESA QUE REALIZO EL PROYECTO PARA SU VERIFICACIÓN

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN

ISMAEL DÍAZ VANEGAS  
UVSELP-042-C

UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE GAS L.P.	FORMATO VIGENTE A PARTIR DE	EDICIÓN	REVISIÓN
ISMAEL DÍAZ VANEGAS	14-Ene-15	2	0

Vigencia del dictamen: 9 meses a partir de la fecha de expedición y siempre y cuando no se realicen modificaciones.