

ING. ANGEL SANDOVAL FLORES

UNIDAD DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE GAS L.P. REG. UVSELP-090-C

IENTE 17 No. 286 COL. LA PERLA REFORMA NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, C.P.

TEL.: (0155) 5732 8265, 5441 8871

CD. Nezahualcóyotl, a 20 de Septiembre del 2017

GUARDERÍA INFANTIL HIDALGUENSE, S.C.

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que personal acreditado y adscrito a la Unidad de Verificación en Materia de Gas L.P. con número de registro REG.UVSELP-090-C, verifico las instalaciones de aprovechamiento de gas l.p. del inmueble denominado "GUARDERÍA INFANTIL HIDALGUENSE, S.C.", ubicado en: 5 DE FEBRERO No. 410, COL. CENTRO, C.P. 43600, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO.

Derivado de la visita en sitio, se verifico el estado físico de la tubería e instalaciones de gas l.p., y una prueba de detección de fugas efectuada en uniones y conexiones de la instalación.

De lo anterior se ratifica el dictamen de instalaciones de aprovechamiento de gas l.p. (se anexa documento), al no encontrarse daños ni fugas en la tubería que conforman la instalación de aprovechamiento de gas l.p.

Sin más por el momento nos despedimos de usted enviándole un cordial saludo y quedando a su entera disposición para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE


Ing. Angel Sandoval Flores.

Verificador Acreditado
UNIDAD DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE GAS L.P.
REG-UVSELP-090-C

APROBADO POR LA
SECRETARÍA DE ENERGÍA

