

ING. ANGEL SANDOVAL FLORES

UNIDAD DE VERIFICACION EN MATERIA DE GAS L.P. REG.UVSELP-090-C

PONIENTE 17 No.286 COL. LA PERLA REFORMA NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO. C.P. 57830

TEL.: (0155) 5732 8265, 5441 8871

CD. Nezahualcóyotl, a 20 de Septiembre del 2017.

ESTANCIAS INFANTILES DE TULA DE ALLENDE HGO, A.C.

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que el personal acreditado y adscrito a la Unidad de Verificación en Materia de Gas L.P. con número de registro REG.UVSELP-090-C, verifiqué las instalaciones de aprovechamiento de gas l.p. del inmueble denominado **"ESTANCIAS INFANTILES DE TULA DE ALLENDE HGO, A.C."**, ubicado en: **AVENIDA LIBERACIÓN NACIONAL No. 507, COL. EL LLANO 1RA. SECCIÓN, TULA DE ALLENDE HIDALGO, C.P. 42820.**

Derivado de la visita en sitio, se verifiqué el estado físico de la tubería e instalaciones de gas l.p., y una prueba de detección de fugas efectuada en uniones y conexiones de la instalación.

De lo anterior se ratifica el dictamen de instalaciones de aprovechamiento de gas l.p. (se anexa documento), al no encontrarse daños ni fugas en la tubería que conforman la instalación de aprovechamiento de gas l.p.

Sin más por el momento nos despedimos de usted enviándole un cordial saludo y quedando a su entera disposición para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE


Ing. Angel Sandoval Flores
Verificador Acreditado
UNIDAD DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE GAS L.P.
REG- UVSELP-090-C

UNIDAD DE VERIFICACION
EN MATERIA DE GAS L.P.
REG.UVSELP-090-C

SECRETARIA DE ENERGIA

