

# ING. ANGEL SANDOVAL FLORES

UNIDAD DE VERIFICACION EN MATERIA DE GAS L.P. REG.UVSELP-090-C

PONIENTE 17 No.286 COL. LA PERLA REFORMA NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO. C.P. 57834

TEL.: (0155) 5732 8265, 5441 8871

CD. Nezahualcóyotl, a 20 de Septiembre del 2017.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DEPARTAMENTO DE GUARDERÍAS

Por medio de la presente se hace de su conocimiento que personal acreditado y adscrito a la Unidad de Verificación en Materia de Gas L.P. con número de registro REG.UVSELP-090-C, verifico las instalaciones de aprovechamiento de gas l.p. del inmueble denominado "**CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VICTOR FRANKL, S.C.**", ubicado en **CALLE ALTAMIRANO No. 213, COLONIA AVIACIÓN, ACTOPAN HIDALGO.**

Derivado de la visita en sitio, se verifico el estado físico de la tubería e instalaciones de gas l.p., y una prueba de detección de fugas efectuada en uniones y conexiones de la instalación.

De lo anterior se ratifica el dictamen de instalaciones de aprovechamiento de gas l.p. (se anexa documento) al no encontrarse daños ni fugas en la tubería que conforman la instalación de aprovechamiento de gas l.p.

Sin más por el momento nos despedimos de usted enviándole un cordial saludo y quedando a su entera disposición para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

  
Ing. Angel Sandoval Flores  
Verificador Acreditado  
UNIDAD DE VERIFICACIÓN EN MATERIA DE GAS L.P. REG- UVSELP-090-C  
SECRETARÍA DE ENERGÍA