



POP-UV-06	UNIDAD DE VERIFICACION Manual de Procedimientos		Formato	
F-POP-UV-06/4			DICTAMEN	
UVSELP-105-C-004/1292-2017	Título	INSTALACION DE APROVECHAMIENTO DE GAS LP. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	Página	1 de 1
			Fecha-Oper	01/10/08

Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas a 23 de septiembre de 2017

Empresa: "LA CRUCECITA A.C."

Representante/ Propietario: C. Alberto Mendoza Bojórquez

Dirección: Lote 1, Manzana 8, Sector K, Bahías de Huatulco, CP. 70989
Bahías de Huatulco, Oax.

INSTALACION DE APROVECHAMIENTO DE GAS LP

En cumplimiento a lo dispuesto en Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SEDEG-2004** "Instalaciones de Aprovechamiento de gas lp. Diseño y Construcción, Publicada el 02 de diciembre del 2004 en el Diario Oficial de la Federación ante usted.

- MANIFIESTO -

Que he revisado la instalación de Aprovechamiento de gas lp. correspondiente a una Instalación de Aprovechamiento para la "LA CRUCECITA A.C." ubicada en Lote 1, Manzana 8, Sector K, Bahías de Huatulco, CP. 70989, Bahías de Huatulco, Oax. La verificación se realizó el día 23 de septiembre de 2017.

- DICTAMINO -

que la instalación "CUMPLE" con los requisitos que marca la Norma Oficial Mexicana **NOM-004-SEDEG-2004** "Instalaciones de Aprovechamiento de gas lp. Diseño y Construcción, Publicada el 02 de diciembre del 2004 en el Diario Oficial de la Federación.

Datos de la instalación. (Clase, tanque y presión de trabajo).

INSTALACION		TANQUE ESTACIONARIO				
No.	CLASE	TIPO	MARCA	CAPACIDAD	FECHA FABRIC./ SERIE	P.T. REGULACION
1	B	ESTACIONARIO	CYTSA	300 LTS	12-2008/ 28282	28 gr/cm2

Este dictamen pierde su validez cuando se haga cualquier tipo de modificación a la instalación. Al día de la entrega del Presente Dictamen la instalación no presenta fuga ni pone en riesgo la operación de la misma. Este documento tiene una vigencia de 365 días.

Se coteó con
documento original

Lic. Gilberto Luis Leyva Madrid

Ing. Rubén Romero Reyes

Unidad de Verificación en Materia de Gas L.P.

Registro de Acreditación UVSELP-105

Registro de Aprobación UVSELP-105-C