



INVEDIGAS

Ingeniería Verificación y Dictamen
Diseño, Consultoría y Tramites

CONSTANCIA DE INSPECCIÓN TÉCNICA

Peques Servicios, S.C.
Guardería Peques U-0645
Presente

Por medio de la presente, hago constar, que el Verificado Darío Bello García realizó la visita de inspección técnica de manera ocular en la Guardería Peques U-0645 ubicada en Av. Nicolás Bravo No. 1304 Col. Centro C.P. 96400 Coatzacoalcos, Ver., con el fin de revisar las condiciones físicas de la instalación de gas L.P. conformada por tanque de almacenamiento, tubería y aparatos de consumo, de la cual se concluye lo siguiente:

1. El aspecto físico del tanque de almacenamiento de gas L.P. con capacidad de 300 L. se encuentra en buenas condiciones, sin daños visibles.
2. El aspecto físico de la tubería de cobre rígido para gas L.P. se encuentra en buenas condiciones, sin daños visibles.
3. Los soportes de la tubería de cobre rígido para gas L.P. se encuentra en buenas condiciones, sin daños visibles.
4. Los aparatos de consumo para gas L.P. mismos que son 1 estufa de 6 quemadores, 1 estufa de 4 quemadores y 1 secadora, se encuentra en buenas condiciones, sin daños visibles.

Por lo anteriormente expuesto se concluye, que la instalación de gas L.P. no presenta deterioro físico a la vista encontrándose en condiciones óptimas para su funcionamiento.

Sin más por el momento se extiende la presente a los veinte días del mes de septiembre de 2017

Atentamente

E.A.F. Gerardo Guzmán Cadena
Gerente Operativo



INVEDIGAS S.C.

Ingeniería Verificación y Dictamen en Gas
Diseño, Consultoría y TRAMITES