



# INVEDIGAS

Ingeniería Verificación y Dictamen  
*Diseño, Consultoría y Trámites*

## CONSTANCIA DE INSPECCIÓN TÉCNICA

Merelo Cárdenas Desarrollo Infantil, S.C.

U-1204

Presente

Por medio de la presente, hago constar, que el Verificado Alfredo Mora Vásquez realizó la visita de inspección técnica de manera ocular en la Guardería U-1204 ubicada en Sur 19 No. 1 Col. Centro C.P. 94300 Orizaba, Ver., con el fin de revisar las condiciones físicas de la instalación de gas L.P. conformada por tanque de almacenamiento, tubería y aparatos de consumo, de la cual se concluye lo siguiente:

1. El aspecto físico del tanque de almacenamiento de gas L.P. con capacidad de 180 L. se encuentra en buenas condiciones, sin daños visibles.
2. El aspecto físico de la tubería de cobre rígido para gas L.P. se encuentra en buenas condiciones, sin daños visibles.
3. Los soportes de la tubería de cobre rígido para gas L.P. se encuentra en buenas condiciones, sin daños visibles.
4. Los aparatos de consumo para gas L.P. mismos que son 2 estufas de cuatro quemadores y 1 calentador para agua, se encuentra en buenas condiciones, sin daños visibles.

Por lo anteriormente expuesto se concluye, que la instalación de gas L.P. no presenta deterioro físico a la vista encontrándose en condiciones óptimas para su funcionamiento.

Sin más por el momento se extiende la presente a los veinte días del mes de septiembre de 2017

Atentamente

E.A.F. Gerardo Guzmán Cadena  
Gerente Operativo



**INVEDIGAS S.C.**  
Ingeniería Verificación y Dictamen en Gas  
*Diseño, Consultoría y Trámites*